

Số: 1361/TB-BVĐK

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Chào giá Bảo trì, bảo dưỡng toàn diện 09 thang máy của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi có nhu cầu Bảo trì, bảo dưỡng toàn diện 09 thang máy.

Yêu cầu:

1. Chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa toàn diện 09 thang máy 24/24h kể cả Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết...và phải đảm bảo có mặt tại Bệnh viện không quá 30 phút kể từ khi nhận được cuộc gọi sửa chữa.

2. Thay thế miễn phí các thiết bị, linh kiện, phụ tùng hư hỏng trong thời gian thực hiện hợp đồng.

DANH MỤC YÊU CẦU CHI TIẾT KỸ THUẬT BẢO TRÌ HỆ THỐNG THANG MÁY 1 THÁNG/LẦN

1. Kiểm tra và làm sạch bố thắng, tang thắng và càng thắng.
2. Kiểm tra và điều chỉnh bộ chọn tầng, công tắc tầng.
3. Kiểm tra độ lệch tầng, gia tăng tốc, giảm tốc, độ giật và điều chỉnh hoặc thay thế những bộ phận cần thiết để đảm bảo tiện nghi sử dụng.
4. Kiểm tra tất cả các bạc đạn, mức dầu của hộp số, dầu ron, phéc, động cơ, hộp số khi nhiệt độ tăng bất thường và thay thế nếu cần.
5. Kiểm tra các đầu dây của tủ điều khiển.
6. Kiểm tra relay, các tiếp điểm và các hoạt động của chúng.
7. Kiểm tra chức năng của chuông báo động, đèn cabin và intercom.
8. Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động của công tắc cửa, cơ cấu đóng mở cửa.
9. Kiểm tra photocell.
10. Lau chùi cửa cabin, cabin, cửa tầng, sill cửa, bánh đà, cáp chính, các đầu đối trọng nếu có và áp dụng chế độ bảo dưỡng những nơi cần thiết.
11. Kiểm tra các nút điều khiển, đèn báo tầng, đèn cabin, nút gọi tầng ở những nơi cần thiết.
12. Kiểm tra hoạt động các thiết bị quá tải và các thiết bị cân bằng nếu có.
13. Kiểm tra và châm đầy dầu các hộp bôi trơn rây.

14. Bôi trơn puli căng Governor, điều chỉnh những nơi cần thiết để đảm bảo rằng thang đi êm.

15. Kiểm tra phần nguồn dự phòng (pin dự phòng) và kiểm tra phần hoạt động cứu hộ khi mất điện đột ngột 1 tháng/ 1 lần.

16. Vệ sinh hố thang, công tắc các bộ phận và phụ tùng lắp trong hố thang.

17. Kiểm tra độ bằng tầng khi dừng.

18. Kiểm tra tất cả các thiết bị an toàn:

- Nút dừng động cơ, nút dừng trên đỉnh phòng thang, nút dừng dưới hố pit. Nút nhấn an toàn giới hạn tốc độ.
- Công tắc an toàn thắng cơ, nút nhấn vận hành thang trên bảng điều khiển và hộp điều khiển trên nóc phòng thang.
- Và kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị khác của thang.

* Thời gian Bảo trì, bảo dưỡng toàn diện 09 thang máy: Trong vòng **90** ngày kể từ ngày hợp đồng được ký.

* Báo giá được niêm phong và gửi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện nhưng phải đảm bảo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhận được trước ngày 26/11/2018. Nhà cung cấp có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, số điện thoại: 0255 3827828.

Nơi nhận:

- Trang Website Bệnh viện;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Phạm Ngọc Lân

