

Số: /BVĐK
V/v yêu cầu báo giá máy lạnh tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm máy lạnh với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi (vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, số điện thoại: 0255.3827899).

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Ngày 20 tháng 7 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ phát hành báo giá.

*** Lưu ý: Báo giá phải để vào túi hồ sơ/bao bì thư có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Báo giá mua sắm máy lạnh”**

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả về yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy lạnh	Theo mô tả phụ lục đính kèm	Cái	01
2	Máy lạnh	Theo mô tả phụ lục đính kèm	Cái	04
3	Máy lạnh	Theo mô tả phụ lục đính kèm	Cái	07
4	Aptomat 1 pha	Theo mô tả phụ lục đính kèm	Cái	12

5	Dây điện 2.5mm ²	Theo mô tả phụ lục đính kèm	m	520
6	Ống đồng Ø6	Theo mô tả phụ lục đính kèm	m	86
7	Ống đồng Ø10	Theo mô tả phụ lục đính kèm	m	09
8	Ống đồng Ø12	Theo mô tả phụ lục đính kèm	m	77
9	Bách chân máy lạnh	Theo mô tả phụ lục đính kèm	Bộ	12
10	Ống gen, xi quần cách nhiệt	Theo mô tả phụ lục đính kèm	m	86
11	Ống nước nhựa PVC (Cây dài 4m)	Theo mô tả phụ lục đính kèm	Cây	27
12	Nẹp điện 2 phân (Cây dài 2 m)	Theo mô tả phụ lục đính kèm	Cây	57

(Giá chào bao gồm các loại thuế, vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện và các chi phí có liên quan khác).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

5. Các thông tin khác

- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

- Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác (nếu có).

- Niêm yết giá (nếu có).

6. Các đơn vị cung cấp báo giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn>;
- Website BV;
- Lưu: VT, HC-QT.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thiều

PHỤ LỤC
Mô tả về yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
và các thông tin liên quan về kỹ thuật
(Đính kèm Công văn số /BVĐK ngày tháng 7 năm 2026
của BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Nội dung		ĐVT	Số lượng
1	Máy lạnh		Cái	01
	1	YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị trọn bộ, đồng bộ mới 100% sản xuất năm 2026 trở về sau. - Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/60Hz		
	2	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH Máy lạnh treo tường (gồm 01 dàn nóng + 01 dàn lạnh), công suất 1.0 HP (Công suất làm lạnh: 9.000 BTU/h)		
	3	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Loại máy lạnh 1 chiều, không Inverter Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng Lá tản nhiệt bằng nhôm (Sơn phủ 2 lớp tĩnh điện)		
	4	YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng - Lắp đặt, bàn giao tại địa điểm sử dụng - Bảo dưỡng trong thời gian bảo hành 02 lần/12 tháng - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị		
2	Máy lạnh		Cái	04
	1	YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị trọn bộ, đồng bộ mới 100% sản xuất năm 2026 trở về sau. - Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/60Hz		
	2	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH Máy lạnh treo tường (gồm 01 dàn nóng + 01 dàn lạnh), công suất 1.5 HP (Công suất làm lạnh: 12.000 BTU/h)		
	3	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Loại máy lạnh 1 chiều, không Inverter Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng Lá tản nhiệt bằng nhôm (Sơn phủ 2 lớp tĩnh điện)		

	4 YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng - Lắp đặt, bàn giao tại địa điểm sử dụng - Bảo dưỡng trong thời gian bảo hành 02 lần/12 tháng - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị		
3	Máy lạnh	Cái	07
	1 YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị trọn bộ, đồng bộ mới 100% sản xuất năm 2026 trở về sau. - Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/60Hz		
	2 YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH Máy lạnh treo tường (gồm 01 dàn nóng + 01 dàn lạnh), công suất 2.0 HP (Công suất làm lạnh: 18.000 BTU/h)		
	3 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Loại máy lạnh 1 chiều, không Inverter Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng Lá tản nhiệt bằng nhôm (Sơn phủ 2 lớp tĩnh điện)		
	4 YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng - Lắp đặt, bàn giao tại địa điểm sử dụng - Bảo dưỡng trong thời gian bảo hành 02 lần/12 tháng - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị		
4	Aptomat khối 1 pha - Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2026 trở về sau. - Dòng định mức 20A. - Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.	Cái	12
5	Dây điện 2.5mm ² Chất liệu lõi dây: Bằng đồng	m	520
6	Ống đồng Ø6 Chất liệu bằng đồng, đường kính phi 6, độ dày $\geq 0.8\text{mm}$	m	86

7		Ống đồng Ø10 Chất liệu bằng đồng, đường kính phi 12, độ dày $\geq 0.8\text{mm}$	m	09
8		Ống đồng Ø12 Chất liệu bằng đồng, đường kính phi 16, độ dày $\geq 0.8\text{mm}$	m	77
9		Bách chân máy lạnh (Giá đỡ cục nóng lắp đặt cho máy 1.5 HP và 2.0HP) Chất liệu bằng thép	Bộ	12
10		Ống gen, xi quần cách nhiệt	m	86
11		Ống nước nhựa PVC Ø27 (Cây dài 4m)	Cây	27
12		Nẹp điện 2 phân (Cây dài 2 m)	Cây	57